大淀町上下水道事業管理者 殿

奈広水セ第 Q-186号
令 和 7年3 月12日

奈良広域水質検査センター組合

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 721
水 の 種 類	浄水
採 水 年 月 日	令和 7 年 3 月 4 日　　天 候（当日）雨　　（前日） 雨後曇り
採 水 場 所	大淀町　桜ヶ丘浄水場系統管末給水栓（西部系統）（大岩公民館）
採 水 者	

No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	0	100個/mL	○	29	ブロモジクロロメタン	0.002	0.03	○
2	大 腸 菌	検出しない	不検出	○	30	ブロモホルム	0.001	0.09	○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01	○	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
21	塩 素 酸	<0.06	0.6	○	38	塩化物イオン	9.1	200	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3	3	○
23	クロロホルム	<0.001	0.06	○	47	pH値	7.4	5.8～8.6	○
24	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○	48	味	異常なし	異常なし	○
25	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1	○	49	臭 気	異常なし	異常なし	○
26	臭 素 酸	<0.001	0.01	○	50	色 度	<0.5	5 度	○
27	総トリハロメタン	0.005	0.1	○	51	濁 度	<0.1	2 度	○
28	トリクロロ酢酸	<0.003	0.03	○		遊離残留塩素	0.4	−	

判 定	上記項目については、水道法による水質基準に適合する
検 査 期 日	令和 7 年 3 月 4 日　～　令和 7 年 3 月 7 日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者	上 田 薫

単位：mg/L　（No.1, 2, 47～51を除く）

項目区分と判定の説明

■：省略不可項目：No.1, 2, 10, 21～31, 38, 46～51　　○：基準適合　　×：基準超過（要再検査）